

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, 50, тел. 50-30-40
Фактический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, тел. 50-30-66

АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.510262.
Бессрочный.

ПРОТОКОЛ № 20195 от «14 марта» 2019 г. ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

1. Наименование и адрес заказчика: КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1"
Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Дзержинского, 9
2. Место проведения измерений: КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1"
Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Дзержинского, 9
(наименование объекта, цех, участок, отделение, адрес)
3. Дата и время проведения измерений: 13 марта 2019 г., с 15:00
4. Цель измерений: договор № 254 от 14.02.2019, определение № 713 от 14.02.2019
5. Измерения проводились в присутствии: директор КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1" Зенич А.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)
6. Средства измерений: Метеоскоп-М, заводской № 246417. Пределы осн. допускаемой погрешности: температуры (°C) ± 0,2
относительной влажности (%) ± 3
скорости движения воздуха (м/с) ± (0,05+0,05V)
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК заводской № 40. Пределы осн. допускаемой погрешности ±0,3 мм.
(наименование, тип, заводской номер)
7. Сведения о поверке: Метеоскоп-М, заводской № 246417. Свидетельство о поверке № 207/17-12023п до 28.06.2019
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК заводской № 40. Свидетельство о поверке № 192787 до 24.04.2019
(дата и номер свидетельства)
8. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения, нормирование:
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
Протокол измерений параметров микроклимата № 20195 от «14» марта 2019 г.	Страниц: 2
Ф 02-213	Издание: 3
	Дата введения: Утвержден приказом от 10.10.2016 № 597

9. Результаты измерений параметров микроклимата.
Условия проведения испытаний: атмосферное давление 100.5 кПа

№п/п	Место замеров	Категория выполняемой работы	Температура (°С)						Относительная влажность (%)			Скорость движения воздуха (м/с)			Показатель тепловой нагрузки (WBGT)	Интенсивность теплового облучения (Вт/м2)					
			Кол-во измерений	Высота от пола	Фактическое значение с учетом неопределенности измерений (0,95)		Норма (не ниже)	Кол-во измерений	Фактическое значение с учетом неопределенности измерений (0,95)		Норма	Кол-во измерений	факт	Норма (не более)	факт	Облуч.	Пов-ть	факт	норма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Пищеблок																					
Варочный цех																					
1	Р/м повара (электроплита № 1)	Пб	2	1.5 0.1	21.6 ± 0.2 21.5 ± 0.2	15,0-22,0		1	45.0 ± 1.6	15-75	2	менее 0,1 менее 0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
2	Р/м повара (электроплита № 2)	Пб	2	1.5 0.1	21.6 ± 0.2 21.4 ± 0.2	15,0-22,0		1	45.0 ± 1.6	15-75	2	менее 0,1 менее 0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
Цех приготовления холодных закусок																					
3	Р/м повара (стол)	Пб	2	1.5 0.1	21.2 ± 0.2 21.1 ± 0.2	15,0-22,0		1	43.0 ± 1.5	15-75	2	менее 0,1 менее 0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
Моечная																					
4	Рабочая зона (мойка)	Пб	2	1.5 0.1	21.4 ± 0.2 21.2 ± 0.2	15,0-22,0		1	47.0 ± 1.6	15-75	2	менее 0,1 менее 0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
Хлебный цех																					
5	Р/м повара (стол)	Пб	2	1.5 0.1	21.3 ± 0.2 21.1 ± 0.2	15,0-22,0		1	46.0 ± 1.6	15-75	2	менее 0,1 менее 0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
Обеденный зал																					
6	Р/м повара (стол)	Па	2	1.5 0.1	21.4 ± 0.2 21.2 ± 0.2	17,0-23,0		1	44.0 ± 1.5	15-75	2	менее 0,1 менее 0,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО замеров				6							6				6				-		

Измерения проводил

эксперт-физик

должность

В.В. Пятков

имя, отчество, фамилия

И.О. зав. лабораторией
ненонизирующих излучений

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

С.А. Сальников

имя, отчество, фамилия

Л.А. Мишагина

имя, отчество, фамилия



Конец документа